

Solicitação de compra

Chave: 749042936137688
Data: 09/06/2022 00:00

Material	Quant. Un.	Valor Un.	Valor Total
Manutenção/revisão preventiva	1 UN		
Bateria VRLA, seladas, estacionárias, 12V 9Ah (data de fabricação superior a noventa dias contados da data de instalação)	32 UN		

Total:

Observações: Solicita conforme termo de referencia em anexo a manutenção, revisão preventiva e substituição das 32 baterias internas, sendo: 16 baterias do nobreak e 16 baterias do módulo de bateria.

Responsável pela Secretaria

Responsável do Estoque

Ana Paula Tissiani (Usuário)

Decio Daniel
Secretário Municipal da Fazenda
Portaria nº 59/2022

TERMO DE REFERENCIA

- Manutenção, revisão preventiva e substituição das 32 baterias internas, sendo: 16 baterias do nobreak e 16 baterias do Modulo de Bateria.

- Tipo de Bateria: VRLA, seladas, estacionárias, 12V 9 Ah. (Data de fabricação superior a noventa dias contados da data de instalação).

- Nobreak Dupla Conversão Online Modelo MS10000 FP 09 Potência 10Kva, fabricado em 06/11/2018 pela empresa MKS Sistemas de Energia. (Com lacre do fabricante, ou seja, não houve intervenção e ou manutenção desde a data da fabricação).

- Modulo de Bateria Modelo 16 x 9Ah, fabricado em 06/11/2018 pela empresa MKS Sistemas de Energia. (Não houve intervenção e ou manutenção desde a data da fabricação).