

# Ofício retificador 001/2023

**Solicito retificação dos item PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do projeto para instalação de poço tubular profundo na Linha Corazza em Alto Alto Alegre/RS.**

**1.6 – tubo geomecânico 6”** –Inserção deste item;

**2.12 – cabo bóia 2x1.5.** Alteração na quantidade para 160 metros, uma vez que o cabo boia tem inicio do crivo da motobomba submersa até o painel de comando.

Alto Alegre, setembro de 2023.

ECOMASTER ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

FELIPE SIGNOR CASTAMAN  
ENGENHEIRO DE MINAS  
CREA RS 230.009