

REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE
SOLICITANTE: PREFEITURA BARRA DO RIO AZUL
ENDEREÇO: R DAS ROSAS 268
BAIRRO: LIN JABURE
CIDADE: BARRA DO RIO AZUL/RS
TELEFONE: (54) 99176-6675

(P11)
+ 12/4AA ; M1fv-1P ; S1L ; IF ; PROTETOR PASSARO ;
CJ4DER|35-50-70 ; 1P10(A10) ; ET_SEC-PAA ; BC_10
+1D10(Nº774-15m)

(P12)
+ 12/4AA ; M1fv-1P ; IT ;
CJ4DER|35-50-70 ; PROTETOR PASSARO

(P9)
+ 13/6AA ; M4fv-1(aberta) ; EMCFusfv-1 ; IT ;
BC_10 ; CJ4DER|35-50-70 ; 10K
INSTALAR PLACA COM Nº OP 1122538

(P8)
+ 13/6AA ; N3D(N-M)fv-1P ; M4fv-1P ; ITF ;
CJ4DER|35-50-70 ; PROTETOR PASSARO ; BC_10
TRACIONAR CABOS DE BT
3 EMENDAS 4CAA, 72mts CABO 4CAA

(P3)
+ 12/4 ; T2p-2p
RETIRAR POSTE E DESL. REDE MT

(P10)
+ 11/10 ; S1 ; S1L ; 2S2L
RETIRAR POSTE E DESL. REDE BT
DESL. RAMAL PARA O P11

(P2)
+ 13/6AA ; ETRNp-1 ; U3-1 ; N4p-2p ; 8S1L
DESLOCAR TR 642051 PARA O P1

(V2-10) 56.69m
- 3A04(A04)

(P6)
+ 13/6AA ; T1fv-2p ; PROTETOR PASSARO

(V2-1) 3S04 52.92m
- 3A1/0(A02)

(P5)
+ 12/6AA ; PROTETOR PASSARO ; MO Emenda ; S04 ; BC_10
3 EMENDAS 4CAA, 54mts CABO 4CAA
TRACIONAR CABOS

(P1) 13/10AA ; N4fv-1P ; 5S1L
END(N-M)CFusfv-1P
+ ETRNspfv-1 ; CJ4DER|35-50-70 ; 3X 2H ; ET_TRNUAPAA
DESLOCAR CH FU PARA O P9
TRAZER TR 642051 DO P2 PARA CA
INSTALAR PLACA COM Nº OP 642051

1165459 112.50 kVA
13.8-380

1165441 15K

EST JUBARE

LIN NAO FACILITE Toprio

370(BN)-1

360(BN)-1

400-(AN)-1

13-(AN)-1

ML801

PLANO DE EXECUÇÃO

Executar a obra seguindo todos os passos de segurança!

Manobrar o equipamento abaixo, deslocamento de rede MT e BT.


Executar conforme projetado, alterações solicitar via D.I

Ação	Equipamento	Número	Cientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusivel	611114	47	5	235

Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)



FeedBack Para Fábrica de Projetos



Leticia Lapes Gracioli
Gerência de Processos de Obras e Manutenção | DROP
Técnico de Análise e Projetos
CFT: 03573031056



Gerência de Obras e Manutenção

Município: Barra do Rio Azul

Cliente: PREFEITURA BARRA DO RIO AZUL

Obra: RMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE

Endereço: EST JUBARE 774 99795-000 BARRA DO RIO AZUL BR RS

Responsável Técnico:

Eng. Ederson Paulo Vogel
CREA: RS135794 ART: 10911826

Escala: 1:1000

Classe de isolamento: 15KV

Projetista: Leticia Laxes

Data: 11/04/2025

AL: ART12

Projeto: 000007764487

Nota: 300001054790

Folha 1

Levantador: Eder Luis

Não espere o acidente

acontecer...



Prevenir é o mais seguro

para você!