

DRENAGEM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
 LOCAL: RUAS PEDRO NASCIMENTO E ARANCÍBIO SOARES

DIMENSIONAMENTO DA REDE

Coletor	CXM	CXJ	Comp. (m)	CTM (m)	CTJ (m)	CFM (m)	CFJ (m)	PRFM (m)	PRFJ (m)	Diam. (m)	Decl. (m/m)	Tempo conc.	Tempo perc.	Área local (ha)	Área total (ha)	Coeficientes		Vazão (l/s)	Veloc (m/s)	H/D (%)
																Imp.	Def.			
0001-001	CX001	CX002	5,000	536,000	536,000	535,000	534,978	1,000	1,022	0,400	0,004	7,000	7,100	0,130	0,130	0,500	0,410	31,980	0,800	0,350
0001-002	CX002	CX003	9,000	536,000	535,000	534,978	534,000	1,022	1,000	0,400	0,109	7,100	7,150	0,120	0,250	0,500	0,420	62,892	3,080	0,220
0001-003	CX003	CX004	29,000	535,000	533,067	533,969	532,035	1,031	1,032	0,400	0,067	7,150	7,320	0,110	0,360	0,500	0,420	90,497	2,870	0,300
0001-004	CX004	DESAGUE	4,000	533,067	532,442	532,035	531,442	1,032	1,000	0,400	0,148	7,320	7,340	0,070	0,430	0,500	0,420	107,907	4,020	0,270

Rua Arancíbio Soares
 Rua Pedro Nascimento

Lista de abreviaturas

CXM	Caixa montante	CFM	Cota de fundo caixa montante
CXJ	Caixa jusante	CFJ	Cota de fundo caixa jusante
CTM	Cota de topo caixa montante	PRFM	Profundidade caixa montante
CTJ	Cota de topo caixa jusante	PRFJ	Profundidade caixa jusante

DUO Engenharia
 Daniel Schneider
 Responsável Técnico
 CREA RS 223361