



Matriz: Linha Cristal s/nº – Bairro Industrial • CEP 99450-000 Selbach – RS • Fone/Fax: (54) 3387-1107 / (54) 3387-1505 • CNPJ/MF nº 04.857.522/0001-65
E-mail: lics@licssuperagua.com.br • Site: www.licssuperagua.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 15/2017
dia 06 de julho de 2017, até às 8h:00min**

EMPRESA: Lics Super Água Eireli

CNPJ: 04.857.522/0001-65

ENDEREÇO: Linha Cristal, s/nº

CEP: 99.450-000

CIDADE: Selbach-RS

FONE/FAX: (54) 3387-1107

INSC. ESTADUAL: 228/0005233

e-mail: lics@licssuperagua.com.br

BANCO: Sicredi

AGENCIA: 0244

CONTA: 040.55-0

NOME DO RESPONSÁVEL: Clóvis Bourscheid

CPF: 324.905.340-68

RG: 1015793068 SSP/RS

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Divorciado

PROFISSÃO: Empresário

1.1. Objetiva a presente Licitação, a Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta e monitoramento através de análises da qualidade da água para consumo humano por laboratório licenciado e tecnicamente qualificado; e Controle bacteriológico através do tratamento da água para consumo humano com aplicação de produtos químicos voltados ao tratamento e desinfecção da água distribuída de responsabilidade do município, tendo como forma de julgamento Menor Preço Por Item.

Item 1

- a) Realizar mensalmente 02 coletas de água (Saída do Tratamento e Ponto de Consumo) em cada poço tubular profundo, no total de 23 poços, (interior e perímetro urbano);
- b) As coletas devem ser realizadas por profissional habilitado em técnicas de amostragem;
- c) Deve realizar a leitura e aferição do nível do Cloro Residual Livre "in loco", no momento de cada coleta;
- d) Analisar os parâmetros físico-químicos de pH, Cor, Turbidez e Cloro Residual Livre, para cada amostra de água, nas dependências do laboratório;
- e) Analisar os parâmetros microbiológicos de Coliformes Totais e Escherichia Coli, para cada amostra de água, nas dependências do laboratório;
- f) Apresentar plano de amostragem através de relatórios, bem com apresentar mensalmente os relatórios (laudos) de resultado das análises.

Valor unitário: R\$ 110,90 (cento e dez reais e noventa centavos).

Valor total: 2.550,70 (dois mil quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos).

Item 2

- a) Fornecer os insumos em quantidades suficientes para a garantia da desinfecção e tratamento da água de 23 Poços tubulares profundos, (interior e perímetro urbano);
- b) Prestar assistência técnica 24 horas e visitas quinzenais na manutenção dos equipamentos e insumos, com vistas da Vigilância Sanitária Municipal;
- c) Prestar assistência e responsabilidade técnica profissional na área de química;
- d) Emitir e fornecer relatório de controle técnico mensal, em conformidade com os laudos de monitoramento apresentados pelo laboratório, assinado por responsável da empresa e entregues para a autoridade Municipal de Saúde Pública;
- e) A empresa fica responsável pela manutenção e se necessário pela substituição (em comodato) dos aparelhos dosadores de cloro, devendo os equipamentos operarem automaticamente na correta dosagem dos insumos, serem fabricados em material anticorrosivo, possuindo abrigo próprio que possibilite a instalação ao ar livre;