



PLENTZ
ORDEM DE SERVIÇO EXTERNA

Nº SE-202608-0026

28/08/2026 11:49

CLIENTE

Nome:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

Documento:
92.406.180/0001-24

SERVIÇO

Status:
Aberta

Tipo:
Manutenção corretiva

Prioridade:
Normal

Data Agendada:
28/08/2026 11:44

Técnico:
João Vitor

ENDEREÇO

Logradouro:
RST 153, KM 32

Bairro:
PROPRIEDADE ILDO GOEDEL

Cidade/UF:
ERNESTINA / RS

CEP:
99140-000

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

Problema Relatado:
BOMBA COM AMPERAGEM ALTA

Diagnóstico:
BOMBA QUEIMADA, E CANOS DA BOMBA SEM CONDIÇÕES DE USO

Serviço Executado:
CONCERTADO A BOMBA, E TROCA DE CANO

Observações:
BOMBA 7,5 CV 30 ESTAGIO -144 MT DE EDUTOR

MATERIAIS UTILIZADOS

Código	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Subtotal
1710	CORDA ECO ROPE 12MM COLORIDA C/220MT	147.0	R\$ 5.08	R\$ 746.76
410	TAMPÃO 8 C/FURO DE INSPEÇÃO	1.0	R\$ 210.00	R\$ 210.00
-	3302 - TUBO PVC GEOMECÂNICO DN40 1.1/2 (Personalizado)	144.0	R\$ 50.00	R\$ 7200.00
-	389 - LUVA GALVANIZADA 1 1/2' (Personalizado)	36.0	R\$ 35.00	R\$ 1260.00
-	1039 - LUVA REDUÇÃO GALVANIZADA 1 1/2 X 1 1/4 (Personalizado)	1.0	R\$ 52.00	R\$ 52.00
-	4037 - CONCERTO MOTOBOMBA 7,5 CV VAMBRO (Personalizado)	1.0	R\$ 4431.00	R\$ 4431.00
TOTAL PEÇAS				R\$ 13899.76

DESLOCAMENTO
R\$ 499.56

MÃO DE OBRA
R\$ 1500.00

PEÇAS
R\$ 13899.76

VALOR TOTAL
R\$ 15899.32

FOTOS - ANTES DO SERVIÇO (2 fotos)



Foto 1 - Antes



Foto 2 - Antes

FOTOS - DEPOIS DO SERVIÇO (2 fotos)



Foto 1 - Depois



Foto 2 - Depois