






QUADRO DE CARGAS (QGBT)												
Circuito	Descrição	Tensão	Iluminação (W)	Aparelho (VA)	Potência (Carga)	Potência na Fase (W)	Corrente	Seção	Disjuntor	DR	qV total	Complemento
	Esquema	30	100	180								
1	Contatora - Postes pequenos	3F + N + T	380	443,78	4080	0,92	11,67	16	50	-	4,78	700
2	Contatora - Postes grandes (faltas)	3F + N + T	380	660,87	5760	0,92	16,48	16	50	-	3,38	350
3	Contatora - Postes médios	2F + N + T	220	660,87	800	0,92	3,95	16	25	-	1,00	250
4	Reserva	2F + N + T	220	0,00	0,92	-	0,00	16	40	-	0,00	-
TOTAL		136	8	32	0	1365,22	16640,00	-	-	-	-	1300

SINBOLOGIA	
	LUMINAZIONE - POSTO D'INCHIESTE
	REGISTRAZIONE - POSTO D'INCHIESTE
	LUMINAZIONE - POSTO D'INCHIESTE
	LUMINAZIONE - POSTO D'INCHIESTE
	PANNELLO ELETTRICO

CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA

CREA-RS 158.907


Rua Pres. Kennedy, 977 - Sala 801 - centro - Frederico Westphalen - RS - CEP 98400-000 - Fone 55 3744 4717

Requerente: Município de Frederico Westphalen - RS

Projeto: Revitalização da Iluminação da Praça da Matriz

Local: Centro

Município: Frederico Westphalen - RS

Escalas: Ind.	Desenho: Felipe Egert	Data: 21/08/2019	Panchia A2-1	Projeto n.º: 148/19
<p>Resp. Técnico: </p> <p>Eng. Elton Roberto Paulo Vissotto CREA: 026.786.494/07 CPF: 026.786.494/07</p>				
<p>Requerente:</p> <p>Município de Frederico Westphalen - RS CNPJ: 8.612.317/0001-25</p>				