

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 3

Fornecedor:	Número:	Cidade:	UF:
Endereço:	Insc. Estadual:	Fone:	
CPF/CNPJ:	Validade da Proposta:		
E-mail:			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		55,00	UN	Luminária publica de LED com Potência máxima de 150W. Multitensão; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente (THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 19500 lm, Eficiência Energética = 130 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação.			
2		15,00	UN	Luminária publica de LED com Potência máxima de 30W. Multi-tensão; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Fator de			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 3

Fornecedor:	Número:	Cidade:	UF:
Endereço:	Insc. Estadual:	Fone:	
CPF/CNPJ:	Validade da Proposta:		
E-mail:			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Potência = 0,98; Distorção Harmônica Total de Corrente(THD) = 10%, Índice de Reprodução de Cor (IRC) = 70, protetor contra surtos de 10kV/10kA, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-66 do produto, Proteção contra Impactos Mecânicos mínimo IK-08, Fluxo Luminoso Efetivo = 3600 lm, Eficiência Energética = 120 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 25mm à 48mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de 5000K variação (+-5%); A luminária deverá conter um Driver(Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Classificação Fiscal NCM 9405.40.10			
3		15,00	UN	Poste para Iluminação Pública em duplo patamar, possuindo suporte para duas luminárias em diferentes alturas, sendo uma delas na altura de aproximadamente 06 (seis) metros e a outra na altura de aproximadamente 03 (três) metros. Corpo			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
 Vide EDITAL

 Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2020

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 3

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				composto de aço galvanizado com resistência à exposição ao tempo. Dimensões: altura total: aproximadamente 06 (seis) metros; diâmetro do corpo: aproximadamente 03 (três) polegadas; comprimento do braço maior: aproximadamente 03 (três) metros; comprimento do braço menor: aproximadamente 02 (dois) metros. Deverá possuir espaço para passagem interna da fiação. Deverá ser compatível com a instalação de luminárias públicas de iluminação viária (braço maior: 48 a 60mm; braço menor: 25 a 48mm).			
4		22,00	PC	Braço galvanizado modelo borboleta com 3,0 m x 48,3 mm x 2 mm.			
5		11,00	PC	Poste galvanizado a fogo, 11,0 m de altura, de acordo com a norma NBR 14.744 possuindo diâmetro no topo \varnothing 76,2mm(3") e na base de \varnothing 127,0mm (5"), espessura mínima de 3,75mm na base e 3,00mm nas demais seções, modelo de fixação flangeado com sapata de aço sae 1020, dimensões mínimas 400x400mm, espessura de 16mm(5/8).			
TOTAL							

Em, ____/____/____

CONDICÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor