

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

1º ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2025

O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Tiradentes, n.º 700, inscrito no CNPJ sob n.º 87.564.381/0001-10, neste ato representado pela Prefeita, Sra. **JAQUELINE BRIGNONI WINSCH**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, CPF sob n.º ***.128.720-**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS do processo administrativo nº 244/2025, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 4.773, de 19 de setembro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1.1 Fica prorrogada a validade da ATA de REGISTRO de PREÇOS nº 33-2025 referente futura, eventual aquisição de extintores de incêndio, recarga, placas de identificação e acessórios, de acordo com as especificações e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento da Secretaria de Administração e demais Secretarias, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 04 de setembro de 2026 até 04 de setembro de 2027, sendo renovados os quantitativos licitados para o período.

Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Email: fgscomercialjlle@gmail.com Tel: (47) 3439 0086 / Cel: (47) 988438652
Repres. Legal: FERNANDO GUILHERME SEILER
CPF: *.649.359-****

LOTE 2 (EXCLUSIVA ME/EPP)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT. MÁX.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Extintor de água pressurizada classe A 10 litros. Marca: EXTANG	UN	3	120,26	360,78
02	Extintor de pó químico seco classe BC 4 kg. Marca: EXTANG	UN	8	123,09	984,72
03	Extintor de pó químico seco classe BC 8 kg. Marca: EXTANG	UN	4	178,14	712,56
04	Extintor de pó químico seco classe ABC 4 kg. Marca: EXTANG	UN	28	133,80	3.746,40
05	Extintor de pó químico seco classe ABC 6 kg. Marca: EXTANG	UN	4	146,79	587,16
06	Suporte de tripé com haste para extintor de incêndio de peso 4 à 12 Kg. Fabricado em chapa de aço com acabamento de pintura eletrostática vermelha com tratamento anticorrosivo, sendo fabricado de acordo com as normas ABNT. Marca: MOCELIN	UN	10	42,81	428,10

Assinado por 1 pessoa(s): Jaqueline Brignoni Winsch (**.128.720-** em 03/09/2026 14:56:31 -03:00)
Para verificar as assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=fc2e6d7a-ee3a-4acd-b8f8-74c8e8d2b255>



07	Suporte de Parede para extintor de incêndio modelo universal em “L”, fabricado em aço carbono cromado para extintor de 04 à 12 kg. Deve possuir furação e acompanhamento de dois parafusos e duas buchas número oito. Marca: MOCELIN	UN	84	9,17	770,28
					Valor R\$ 7.590,00

LOTE 3 (EXCLUSIVA ME/EPP)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT. MÁX.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Luminária autônoma de emergência convencional com no mínimo 100 lumens e 30 LEDs, 2W, alto brilho, alimentação bivolt automática com bateria embutida, autonomia mínima de 6 horas, acendimento automático na falta de energia. O produto deve atender a NBR 10.898, demais normativas vigentes e exigências locais do Corpo de Bombeiros. Incluso kit completo de instalação com parafuso e bucha. Instalado conforme projeto. Fornecimento e instalação. Marca: MANPLEX	UN	60	16,405	984,30
02	Luminária autônoma de emergência tipo bloco autônomo com no mínimo 2000 lúmens, 2 faróis de no mínimo 24 LEDs, direcionáveis em um ângulo de giro mínimo de 120º, alimentação bivolt automática, com bateria embutida, autonomia mínima de 6 horas. Acendimento Automático na falta de energia. O produto deve atender a NBR 10.898, demais normativas vigentes e exigências locais do Corpo de Bombeiros. Incluso kit completo de instalação com parafuso e bucha. Instalado conforme projeto. Fornecimento e instalação. Marca: MANPLEX	UN	38	110,15	4.185,70
					Valor R\$ 5.170,00

LOTE 4 (EXCLUSIVA ME/EPP)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QUANT. MÁX.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Placa de sinalização de emergência - Sinalizador do agente extintor: fotoluminescente, atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx8 cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, com as seguintes especificações: Extintor de Pó ABC (N2), Extintor de pó BC (N5). Marca: VISUAL	UN	41	19,00	779,00
02	Placa de sinalização de emergência - extintor de incêndio (E5): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta	UN	55	24,00	1.320,00



	capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Marca: VISUAL				
03	Placa de sinalização de emergência - proibido fumar (P1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, diâmetro 20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma circular, fundo branco ou fotoluminescente, pictograma preto, faixa circular e barra diametral vermelha. Marca: VISUAL	UN	38	20,00	760,00
04	Placa de sinalização de emergência - orientação do sentido da saída de emergência (S1 e S2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente. Marca: VISUAL	UN	41	24,00	984,00
05	Placa de sinalização de emergência - saída de emergência (S12): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, altura da letra > 65mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, pictograma e texto fotoluminescente. Marca: VISUAL	UN	60	24,00	1.440,00
06	Placa de sinalização de emergência - Cuidado, risco de incêndio (A2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS N°12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, base 30cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não	UN	13	28,00	364,00



	inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma triangular, fundo amarelo ou com retícula conforme ABNT NBR 16820, pictograma e faixa triangular preta. Marca: VISUAL				
07	Placa de sinalização de emergência - Cuidado, risco de choque elétrico (A5): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, largura 30cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma triangular, fundo amarelo ou com retícula conforme ABNT NBR 16820, pictograma e faixa triangular preta. Marca: VISUAL	UN	8	28,00	224,00
08	Placa de sinalização de emergência - avisador sonoro do alarme de incêndio (E1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Marca: VISUAL	UN	5	30,00	150,00
09	Placa de sinalização de emergência - acionador manual do alarme de incêndio (E2): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, altura da letra > 65mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, texto vermelho em fundo fotoluminescente. Marca: VISUAL	UN	7	30,00	210,00
10	Placa de sinalização de emergência - mangotinho (E6): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem	UN	7	30,00	210,00



	alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Marca: VISUAL				
11	Placa de sinalização de emergência - hidrante de incêndio (E8): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 20cmx20cm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma quadrada, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente. Marca: VISUAL	UN	7	30,00	210,00
12	Placa de sinalização de emergência - indicação de lotação máxima (C1): atendendo as especificações da ABNT NBR 16820 e da RT CBMRS Nº12/2022, alta capacidade de radiação luminosa, dimensões 30cmx15cm, altura da letra > 30mm, em PVC rígido fotoluminescente, com superfície antiestática e de fácil limpeza, impressão por serigrafia, resistente aos raios UV, resistente fogo, não inflamável e autoextinguível, não radiotiva, isento de fósforo e chumbo; garantia de cinco (05) anos sem alteração das cores de impressão, forma retangular, fundo verde, texto branco ou fotoluminescente. Serão solicitadas placas diferentes para cada edificação. Marca: VISUAL	UN	5	30,00	150,00
Valor R\$ 6.801,00					

1.2 As despesas decorrentes da presente prorrogação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral, na dotação abaixo discriminada:

Atividades: 2058, 2056, 2133, 2112, 2128 e 2015

Rubrica: 339030.00000000

1.3 Permanecem inalterados os demais itens da Ata 34-2025.

1.4 Para firmeza e validade do pactuado, o presente aditivo de Ata foi lavrado que, depois de lida e achada em ordem, vai assinado pelas partes.

Ibirubá - RS, 1º de setembro de 2026.

JAQUELINE BRIGNONI WINSCH,
PREFEITA.

FGS COMERCIAL LTDA

Assinado por 1 pessoa(s): Jaqueline Brignoni Winsch (**:128.720-** em 03/09/2026 14:56:31 -03:00)
Para verificar as assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=fc2e6d7a-ee3a-4acd-b8f8-74c8e8d2b255>



Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário: - Não houve registro de interessados.

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:
Não houve registro de interessados

