

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2024
PARECER IMPUGNAÇÃO

EMENTA: LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ CONFORME MATRÍCULA Nº 23.788, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, CONFORME MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO ELABORADO PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA (CREA / RS 251220), PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL.

Na data de 20/06/2024 foi recebida através do sistema BLL a impugnação ao edital da Concorrência Eletrônica 12/2024 por parte da empresa ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A., CNPJ Nº 44.233.812/0001-52, questionando algumas especificações do projeto.

A impugnação foi encaminhada para empresa responsável pelo projeto e retornou com a seguinte informação:

Licitações

De: Leandro Faoro <leandro@proi9.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de junho de 2024 15:22
Para: licitacoes@ibiruba.rs.gov.br
Cc: 'Rodrigo Roth'
Assunto: Processo Licitatório Campo do Juventude
Boa tarde!

Referente aos questionamentos da Zagonel, quanto aos dados apresentados em projeto. Segue abaixo nosso análise:

Os itens questionados pela Zagonel são pertinentes. Os valores utilizados no item 2 do memorial, dentre eles a tensão de operação e a manutenção do fluxo luminoso questionados pela Zagonel, são do modelo de luminária utilizado como base para o projeto luminotécnico. O próprio memorial informa que os valores podem ser próximos e não necessariamente iguais.

Pode ser acatada a solicitação da Zagonel sem prejuízo algum ao projeto ou à qualidade da execução:

Item 1 do apontamento Pode ser substituída a Tensão de Operação: 80 à 305V para Tensão de Operação: 110 à 233V
Item 2 do apontamento Pode ser substituída a Manutenção do fluxo luminoso: 102.000 horas para Manutenção do Fluxo Luminoso: 50.000 horas

Caso necessite mais alguma informação, estamos à disposição

PROi9
ENGENHARIA E PROJETOS

Leandro Faoro
Sócio Administrador

PROi9 Engenharia e Projetos LTDA
(54) 3199-7070 | (54) 9 9674-1718
R. Serafim Fagundes, 1037 - Centro - Ibirubá/RS

Diante disso será publicado um Adendo alterando tais especificações.
Demais informações do edital permanecem inalteradas.

DA CONCLUSÃO

Em observância aos princípios gerais das licitações, principalmente aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência, insculpidos no art. 37, *caput*, da Magna Carta Brasileira, CONHEÇO o recurso apresentado pela empresa ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A., CNPJ Nº 44.233.812/0001-52, e DEFIRO a impugnação, cujas fundamentações de fato e de direito encontram-se no corpo do presente.

É o parecer.

Ibirubá/RS, 20 de junho de 2024.

Vania Teresinha Rodrigues Löser
Agente de Contratação

ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6674-841f-c46c-6c00-08f9-8253

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 20/06/2024 às 16:35:42
Identificador Único: **WTYrFzxoKyTPrVX2BUDK1b**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6674-841f-c46c-6c00-08f9-8253>
