

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO / AGENTE DE CONTRATAÇÃO – Prefeitura Municipal de Ibirubá

REF.: Concorrência Eletrônica Nº 18/2026

OBJETO: Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral (material e mão de obra) destinada à implantação completa do sistema de iluminação com tecnologia LED no Campo Atlético Arroio Grande

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **11.796.575/0001-89**, com sede situada na **Rua Frei Caneca, 955, Bairro Rodrigues, Passo Fundo/RS, CEP 99070-090**, neste ato representada por seu representante legal, na forma de seu contrato social, vem perante Vossa Senhoria, tempestivamente, apresentar **IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** ao edital especificado em epígrafe, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

1. OMISSÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) NO ORÇAMENTO

Fato:Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, página 3, solicita Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS Classe II, 275Vca, In 20kA) no Quadro Geral, enquanto o documento Composições.PDF / Orçamento.PDF, Composição 008, não orça esse item.

Impacto:O custo de aquisição do sistema DPS seria integralmente absorvido pelo lucro da contratada, além de gerar o risco técnico de queima de luminárias desprotegidas durante o período de garantia.

Requerimento:Solicita-se a retificação da planilha orçamentária para a inclusão do item e seus respectivos custos ou a exclusão da exigência técnica no Termo de Referência.

2. DIVERGÊNCIA QUALITATIVA NOS DISJUNTORES DO QUADRO GERAL

Fato:Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, página 3, solicita no QGBT um disjuntor geral de 70A trifásico e outro de 40A, enquanto o documento Composições.PDF / Orçamento.PDF, Composição 008, orça 1 disjuntor de 63A trifásico e 1 monopolar de 25A.

Impacto:Há alto risco de reprovação técnica do quadro ou sobreaquecimento do sistema. A instalação de disjuntores divergentes gerará conflito direto com o padrão exigido pela concessionária de energia.

Requerimento:Solicita-se a retificação da composição orçamentária para contemplar as especificações exatas exigidas no Memorial Descritivo.

3. DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NOS ELETRODUTOS EXTERNOS

Fato:Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, página 4, solicita eletroduto rígido galvanizado a fogo de 1.1/2 polegada para subida nos postes, enquanto o documento Composições.PDF, Composição 001, orça apenas tubos e luvas de PVC rígido roscável comum.

Impacto: Existe uma diferença significativa de preço entre os materiais especificados, o que pode resultar em prejuízo financeiro e reprovação técnica durante a fiscalização da obra por incompatibilidade antivandalismo.

Requerimento: Solicita-se a adequação da planilha financeira para precificar o Tubo Metálico Galvanizado em conformidade com o projeto.

4. DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NAS CAIXAS DE PASSAGEM NO SOLO

Fato: Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, página 4, solicita caixas de passagem subterrâneas herméticas para derivações, enquanto o documento Orçamento.PDF, Item 1.2.5 (SINAPI 97883), orça caixa de concreto pré-moldado com fundo de brita (não hermética).

Impacto: A ausência de vedação causará infiltração constante de água, comprometendo as emendas do cabo de 25mm², reduzindo a eficiência do sistema e onerando injustamente a contratada no acionamento da garantia.

Requerimento: Solicita-se a revisão do orçamento para inclusão do custo correspondente às caixas herméticas padronizadas.

5. OMISSÃO DA SOLDA EXOTÉRMICA NO SISTEMA DE ATERRAMENTO

Fato: Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, páginas 5 e 6, solicita derivações executadas com solda exotérmica e haste de 2,40m, enquanto o documento Composições.PDF, Composição 002, orça Haste de 3 metros e omite a precificação de cartuchos, moldes e mão-de-obra térmica.

Impacto: Haverá dificuldade na cravação de hastes maiores e o custo elevado das soldas químicas recairá integralmente sobre o licitante vencedor, inviabilizando a execução dentro do orçamento base.

Requerimento: Solicita-se a correção da composição para incluir os insumos químicos e ferramentas térmicas necessárias à solda exotérmica.

6. OMISSÃO CRÍTICA DE TAXAS ART E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Fato: Identificou-se que o TR - Projeto Base.PDF, página 8, solicita o recolhimento de ART de Execução pelo Contratado, enquanto o documento Orçamento.PDF / L_029003.PDF não orça nenhuma rubrica para Administração da Obra ou taxas, e o BDI não descreve tais custos.

Impacto: A empreiteira será forçada a assumir as despesas legais de ART e os custos de deslocamento/hora do Responsável Técnico diretamente em sua margem bruta, ferindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro.

Requerimento: Solicita-se a inclusão imediata das despesas de administração local e taxas regulatórias na planilha orçamentária ou a retificação da composição do BDI.

7. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE:**

- a) O conhecimento e acolhimento da presente impugnação, para que seja promovida a correção das inconsistências apontadas;
- b) A retificação dos documentos de acordo com os pontos aqui abordados;
- c) Subsidiariamente, em sendo desacolhida a impugnação, que a presente seja recebida como pedido de esclarecimentos, devendo o ente indicar expressamente onde, na planilha, estão contemplados os custos dos itens/obrigações acima, e qual o critério objetivo de verificação na fase de julgamento/exequibilidade.

Passo Fundo/RS, 31 de julho de 2026

ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
CNPJ Nº 11.796.575/0001-89