

ADENDO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 009/2025

Diante constatação da impossibilidade de aquisição da luminária especificada no projeto inicial, propõe-se a substituição das luminárias potência de 350 W por luminárias potência 250 W, com as seguintes características:

- Potência: **250 W**
- Eficiência Luminosa: **190 lumens/watt**
- Fluxo Luminoso mínimo: **47.500 lumens**
- Temperatura de Cor: 5.000K
- Certificação: **INMETRO**.

Para formalizar a alteração, serão gerados os seguintes documentos atualizados:

- Nova prancha de projeto, com as especificações da luminária substituída.
- Memorial descritivo revisado, detalhando as alterações realizadas.
- Novo cálculo luminotécnico, considerando as características da nova luminária.

Demais informações permanecem inalteradas, pois substituição proposta não implicará em alterações na planilha orçamentária do projeto.

Por fim, façam as anotações de praxe e as devidas comunicações aos interessados, bem como a devida publicação legal.

Ibirubá-RS, 20 de outubro de 2025.

VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER
Agente de contratação



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 68f6-3c9d-83a3-1574-bffe-29a7

Assinado por **Vania Teresinha Rodrigues Löser** em 20/10/2025 às 10:44:00
Identificador Único: **PXbTy3zLVyNBfLZK5QnjDk**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=68f6-3c9d-83a3-1574-bffe-29a7>
