

TOMADA DE PREÇOS 005-2023

ESCLARECIMENTO

Em relação às luminárias de led mencionadas no Memorial Descritivo e Projeto, esclarece-se que o conjunto de iluminação não foi contemplado no orçamento estimado, dessa forma o referido item será executado através de outro processo de contratação.

Quanto a classe de tensão, para fins de elaboração da proposta orçamentária, **a licitante deverá considerar 15kV / 13,8 Kv para todos os itens**, em consonância com o Memorial Descritivo e Projeto, e não 25kV, como erroneamente constou em alguns itens do orçamento.

As demais informações do edital permanecem inalteradas.

Por fim, façam as anotações de praxe e as devidas comunicações aos interessados, bem como a devida publicação legal.

Ibirubá-RS, 15 de fevereiro de 2023.

VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER
Presidente da Comissão de Licitação