



1 **Planta Baixa Elétrica**
Escala: 1:50

-  - Interruptor emb. p/ ilum. 01 seção - h=1,20m
-  - Interruptor emb. p/ ilum. 02 seções - h=1,20m
-  - Tomada Simples Baixa 2P+T 10A - h=30cm (quando não indicado)
-  - Tomada Simples Média - 2P+T 10A - h=1,10m (quando não indicado)
-  - Tomada Simples Alta - Ar Condicionado - 2P+T - h=2,40m (quando não indicado)
-  - Tomada de Força Não Plugável - Torneira Elétrica - h:1,10m (quando não indicado)
-  - Tomada + Interruptor Simples - h=1,10m (quando não indicado)
-  - Neutro, Fase, Retorno e Proteção
-  - Eletroduto de PVC Flexível Corrugado na laje
-  - Quadro de Distribuição de Força e Luz - QD - h:1,50m



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

REFORMA COPA - SALTO DO JACUÍ

PREFEITO MUNICIPAL

JOSIELI FERREIRA
ARQ. E URB. - CAU A187139-0

ESCALA: 1:50

LOCAL/END: BALNEÁRIO - SALTO DO JACUÍ/RS

Prancha:

DATA: 17/01/2023

DESENHO: ADREAN ROSSETTO

A3