

Salto do Jacui, março de 2023

Assunto: Execução do projeto elétrico do prédio da sede da Prefeitura Municipal

Referência: Projeto elétrico aprovado na CPFL/RGE Atividade número 1138286751

Excelentíssimo Senhor Prefeito Ronaldo O. Pereira de Moraes,

Venho por meio deste ofício informar que o projeto elétrico da melhoria das instalações elétricas foi aprovado na CPFL/RGE na data de 06 (seis) de dezembro de 2022, e o mesmo deve ser executado com certa urgência pelos seguintes motivos:


- Constantes desligamentos do disjuntor geral da instalação devido à sobrecarga causado por excesso de carga ligada nas dependências da Prefeitura Municipal;

- Devido a esses desligamentos, em épocas passadas, foi trocado o disjuntor geral por um de maior capacidade de corrente, mas os cabos não foram substituídos sendo que estes ficaram sem proteção adequada, podendo causar sinistros e/ou acidentes;

- O projeto foi aprovado no fim de 2022 e tem data de validade em dezembro de 2025, após essa data deve ser feito um novo projeto;

Estou à disposição para demais esclarecimentos e apoio a esta prefeitura.

Atenciosamente



Eng. Roberto Cera Pileco

**Roberto Cera Pileco**  
Engenheiro Eletricista  
CREA-SC 051543-4