

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Taquari
Prefeitura Municipal de Taquari
Concorrência por Menor Preço - 006/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
09/06/2025 - 20:48:11	Esclarecimento Projeto	10/06/2025 - 15:16:07
<p>Dúvida: SPDA Analisando a planilha orçamentaria, identificamos que a especificação do cabo de cobre nu não está devida clara. Atualmente no mercado atual possui cabo 7 fios ou 35 fios, entendemos que está especifica influência no preço final do certame. Projeto Subestação Na planilha orçamentaria, o transformador esta com secundária 220/110 e no projeto está 380/220, favor esclarecer qual tensão do secundário. Referente ao item PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA, este item também está divergente do projeto e da normas aplicáveis, favor verificar e informar qual atender? Referente ao item DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA, o mesmo está divergente do projeto aprovado na concessionária, favor informar qual seguir? Na composição de preço não foi previsto eletricitista montador para execução das atividade de montagem elétrica, criando uma possibilidade de má interpretação da execução.</p> <p>Entendemos que houve algumas divergências técnicas e de relacionamento de custos no processo, o que gerou uma condição desigual para que o certame ocorra de forma idônea e equilibrada. Diante disso, visando assegurar que a municipalidade possa buscar a melhor alternativa técnica e econômica para o certame, solicitamos o envio da planilha revisada, com as devidas adequações.</p> <p>Resposta: Prezados, em atenção ao pedido de esclarecimento supra, tendo em vista que os questionamentos são de ordem técnica, registramos que os mesmos foram encaminhados para análise e resposta pela Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo processo, que emitiu o seguinte posicionamento: "SPDA: deve-se considerar o cabo de cobre nú 50 mm2 com 7 fios. Subestação: deve-se considerar as especificações definidas no projeto aprovado pela concessionária. É sim possível que haja alguns itens com diferenças no descritivo da planilha orçamentária e projeto em razão da própria descrição das referências SINAPI, mas todos estes itens apresentam similaridade em características técnicas e valores de mercado de acordo com o especificado em projeto, não restando prejudicada a apresentação da proposta. No que se refere a mão de obra, as horas definidas em projeto para o auxiliar de eletricitista e engenheiro suprem a quantidade necessária para a montagem da subestação, do ponto de vista de horas e valores. Ainda assim, é possível que após a contratação firmada haja alguma divergência técnica argumentada que poderá ser remetida a Secretaria de Planejamento, e se comprovada necessidade será realizado ajuste no decorrer do contrato. Portanto, entendemos pelo prosseguimento do edital." Outrossim, ressaltamos que a resposta a este esclarecimento foi anexada ao processo nesta data. Taquari, 10 de junho de 2025. Alessandra Reis da Silveira Pregoeira-Portaria nº 186/2025</p>		
09/06/2025 - 15:44:31	Esclarecimento 01	10/06/2025 - 08:28:48
<p>Dúvida: Boa tarde,</p> <p>Informamos que a cabine primária poderá ser projetada e executada no modelo metálico, conforme previsto na norma ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas em média tensão de 1,0 KV a 36,2 KV. Essa norma permite a utilização de invólucros metálicos, desde que atendidos os requisitos de segurança, ventilação, proteção e acessibilidade.</p> <p>A adoção de uma cabine metálica para média tensão – classe 15 KV traz diversas vantagens, como:</p> <p>Redução significativa de custo em comparação com construções civis tradicionais (alvenaria ou concreto);</p> <p>Maior flexibilidade e versatilidade, permitindo a realocação da estrutura em diferentes pontos de consumo, o que é especialmente vantajoso para aplicações em áreas públicas ou projetos de infraestrutura urbana;</p> <p>Menor tempo de instalação, uma vez que o conjunto metálico pode ser fornecido de forma compacta, pré-montado e testado em fábrica (conforme as diretrizes de painéis tipo "Metal-Clad" ou "Metal-Enclosed", segundo a NBR 14039);</p> <p>Facilidade de manutenção e ampliação, dado o acesso facilitado aos compartimentos internos e à modularidade dos componentes;</p> <p>Segurança operacional, com compartimentos segregados, intertravamentos mecânicos e elétricos, e possibilidade de inclusão de sistemas de proteção e automação (reles, religadores, medidores, etc.).</p> <p>Reforçamos que todos os equipamentos e dispositivos utilizados seguirão as exigências normativas aplicáveis, garantindo o atendimento aos padrões da concessionária local, à NR-10, e à regulamentação da ANEEL e da CCEE, quando aplicável.</p> <p>Essa solução se apresenta como uma alternativa técnica e economicamente viável, com benefícios significativos tanto para a execução quanto para a operação e manutenção do sistema.</p> <p>Resposta: Prezados, em atenção ao pedido de esclarecimento supra, tendo em vista que os questionamentos são de ordem técnica, registramos que os mesmos foram encaminhados para análise e resposta pela Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo processo, que emitiu o seguinte posicionamento: "Consideramos todas as colocações pontuadas, no que se refere a cabine, mas ressaltamos que a mesma deverá ser executada conforme projeto aprovado pela concessionária, nos termos detalhados pelo projeto". Outrossim, ressaltamos que a resposta a este esclarecimento foi anexada ao processo nesta data. Taquari, 10 de junho de 2025. Alessandra Reis da Silveira/Pregoeira-Portaria nº 186/2025</p>		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	166.810,72	1	UND	Aceito	Menor Preço
	0002	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	31.549,90	1	UND	Aceito	Menor Preço



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/05/2025 - 15:40	ConcorrênciaEletronica006_2025_SubestacaoPavIndustrial.pdf
27/05/2025 - 15:40	ParecerJuridico_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	ETP_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVIII_Projetos_PlantaLoc_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVIII_Projetos_PlantaBaixa_SPDA_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVIII_Projetos_PlantaBaixa_e_Detalh_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVIII_Projetos_Captação_SPDA_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVII_EncargosSociais_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoVI_BDI_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoV_CronogFisicoFinanc_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoI_TermoReferencia_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoIII_MemorialDescritivo_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoIII_MemorialDesc_SPDA_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoIII_AnaliseGerRiscos_SPDA_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoIV_PlanilhaOrcamentaria_CONC006_2025.pdf
27/05/2025 - 15:40	AnexoIV_Composicoes_CONC006_2025.pdf
10/06/2025 - 08:29	Esclarecimento1_AntonioOsmar_Portal.pdf
10/06/2025 - 15:16	Esclarecimento2_AntonioOsmar_Portal.pdf
18/06/2025 - 11:05	GarantiaAdicional_CONC006_2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/06/2025 - 09:25:06	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 09:25:20	Envio de Propostas Readequadas 006/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 11:22:44	Envio de Propostas Readequadas 006/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 13:51:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 13:56:12		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:29:34	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 15:30:08	Envio de Propostas Readequadas 006/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 17:11:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/06/2025 - 17:27:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/06/2025 - 09:04:51	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/06/2025 - 09:05:12	Envio de Propostas Readequadas 006/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 - 10:09:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/06/2025 - 10:10:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 11.796.575/0001-89 - Endereço: Rua Frei Caneca contato@rseletrotec.com.br Simone - CEP: 99070090 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 3632-3319

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.					
	0001	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	Dv	Dv	1 UND	R\$ 136.519,51	R\$ R\$ 136.519,51
	0002	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	Dv	Dv	1 UND	R\$ 25.820,49	R\$ R\$ 25.820,49
TOTAL DO LOTE							R\$ 162.340,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 162.340,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	28/05/2025 - 13:44:43	Materias	Diversas	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	05/06/2025 - 11:16:23	MATERIAIS	Diversas	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	09/06/2025 - 13:19:11	Não se aplica	Não se aplica	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Sim
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	11/06/2025 - 11:13:43	Dv	Dv	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Não
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	11/06/2025 - 15:22:45	INSTALADORA	INSTALADORA	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Não



COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	11/06/2025 - 15:55:22	Próprio	Próprio	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Sim
Instaladora Eletrica Lider Ltda	73.918.369/0001-51	11/06/2025 - 16:32:02	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$166.810,72	R\$ 166.810,72	Não
ANTONIO OSMAR DE LIMA	24.296.925/0001-90	12/06/2025 - 08:02:35	Materiais Diversos	Diversos	1	R\$153.689,67	R\$ 153.689,67	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	28/05/2025 - 13:45:19	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	05/06/2025 - 11:17:04	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	09/06/2025 - 13:19:50	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Sim
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	11/06/2025 - 11:13:43	Dv	Dv	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Não
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	11/06/2025 - 15:22:57	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Não
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	11/06/2025 - 15:55:51	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Sim
Instaladora Eletrica Lider Ltda	73.918.369/0001-51	11/06/2025 - 16:32:07	N/C	N/C	1	R\$31.549,90	R\$ 31.549,90	Não
ANTONIO OSMAR DE LIMA	24.296.925/0001-90	12/06/2025 - 08:03:51	N/C	N/C	1	R\$29.544,52	R\$ 29.544,52	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	60 dias
Instaladora Eletrica Lider Ltda	73.918.369/0001-51	60 dias
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	60 dias
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	60 dias
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	60 dias
ANTONIO OSMAR DE LIMA	24.296.925/0001-90	60 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/05/2025 - 13:45:19	198.360,62 (proposta)	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Válido
05/06/2025 - 11:17:04	198.360,62 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
09/06/2025 - 13:19:50	198.360,62 (proposta)	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido
11/06/2025 - 11:13:43	198.360,62 (proposta)	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido
11/06/2025 - 15:22:57	198.360,62 (proposta)	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
11/06/2025 - 15:55:51	198.360,62 (proposta)	23.096.767/0001-61 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	Válido
11/06/2025 - 16:32:07	198.360,62 (proposta)	73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda	Válido
12/06/2025 - 08:03:51	183.234,19 (proposta)	24.296.925/0001-90 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	Cancelado
12/06/2025 - 09:04:10	180.000,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Válido



12/06/2025 - 09:05:58	178.200,00	73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda	Válido
12/06/2025 - 09:08:18	176.000,00	24.296.925/0001-90 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	Cancelado
12/06/2025 - 09:08:21	177.000,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:08:43	174.240,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:08:57	170.200,00	73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda	Válido
12/06/2025 - 09:09:17	196.377,00	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido
12/06/2025 - 09:09:34	168.498,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:10:19	166.812,00	73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda	Válido
12/06/2025 - 09:11:08	165.000,00	23.096.767/0001-61 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	Válido
12/06/2025 - 09:11:25	165.143,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:11:44	162.350,00	73.918.369/0001-51 - Instaladora Eletrica Lider Ltda	Válido
12/06/2025 - 09:12:35	160.726,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:13:13	158.000,00	24.296.925/0001-90 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	Cancelado
12/06/2025 - 09:13:26	175.900,00	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Cancelado
12/06/2025 - 09:13:55	156.420,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:15:21	179.900,00	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido
12/06/2025 - 09:16:40	154.750,00	24.296.925/0001-90 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	Cancelado
12/06/2025 - 09:17:35	153.202,50	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado
12/06/2025 - 09:19:24	162.340,00	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/06/2025 - 13:51:30	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	doc Taquari.pdf
Model	12/06/2025 - 17:11:18	24.296.925/0001-90 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	Documentação Habilitação.pdf
Model	16/06/2025 - 10:10:58	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Habilitação.zip
Model	16/06/2025 - 10:25:47	11.796.575/0001-89 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	Habilitação Completa PDF.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11/06/2025 - 11:09	Michel Favreto Petyk	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ANTONIO OSMAR DE LIMA	12/06/2025 - 08:28	ANTONIO OSMAR DE LIMA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/06/2025 - 15:28:00	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Item 0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.
Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na análise da qualificação técnica pela Equipe Técnica do Município, verificou-se que a empresa restou inabilitada, uma vez que não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) os atestados de capacidade técnica apresentados para atendimento dos itens 10.12.2 e 10.12.3 do edital não comprovam a "Execução de instalações de SPDA", conforme serviços mínimos exigidos no item 10.12.4; e, 2) a declaração apresentada para atendimento do item 10.12.5 não relacionou os profissionais de nível superior, médio e encarregados, bem como não apresentou certificado de treinamento dos mesmos para trabalho em altura (NR 35), conforme exigido no edital.			
12/06/2025 - 17:43:14	ANTONIO OSMAR DE LIMA	24.296.925/0001-90	Item 0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.
Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na análise da qualificação técnica pela Equipe Técnica do Município, verificou-se que a empresa restou inabilitada, uma vez que: 1) não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual, exigida no item 10.10.4; 2) não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: a) não comprovou nos atestados técnicos apresentados a "Execução de instalação de SPDA" para atendimento da qualificação técnico-profissional (item 10.12.2), pois o atestado apresentado não possui CAT registrada; e, b) a relação da equipe técnica não está assinada, bem como não apresentou certificado de treinamento dos mesmos para trabalho em altura (NR 35), conforme exigido no edital.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/06/2025 - 11:39	--	--

0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11796575000189 - Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	12/06/2025 - 15:21:45	Atendimento parcial das exigências do edital, apontamentos em peça recursal.	Indeferido
24296925000190 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	12/06/2025 - 15:25:59	Faltou compravação de SPDA	Indeferido
24296925000190 - ANTONIO OSMAR DE LIMA	12/06/2025 - 15:26:23	Falto documentação técnica para SPDA	Indeferido
73918369000151 - Instaladora Elétrica Lider Ltda	12/06/2025 - 15:26:34	Declaro intenção de recurso contra a empresa habilitada	Indeferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para construção de subestação, para fornecimento de energia elétrica em média tensão, e instalação de SPDA, em prédio industrial, neste município.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Desclassificado	153.202,50
2º	ANTONIO OSMAR DE LIMA	24.296.925/0001-90	Desclassificado	154.750,00
3º	Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP	11.796.575/0001-89	Arrematante	162.340,00
4º	Instaladora Elétrica Lider Ltda	73.918.369/0001-51	Classificado	162.350,00
5º	COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	Classificado	165.000,00
6º	VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	Classificado	180.000,00
7º	Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	Classificado	198.360,62
8º	RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	Classificado	198.360,62

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



Chat

Data	Apelido	Frase
10/06/2025 - 08:29:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Esclarecimento1_AntonioOsmar_Portal.pdf) em 10/06/2025 às 08:29.
10/06/2025 - 15:16:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Esclarecimento2_AntonioOsmar_Portal.pdf) em 10/06/2025 às 15:16.
12/06/2025 - 09:01:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/06/2025 - 09:01:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/06/2025 - 09:01:32	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/06/2025 - 09:01:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/06/2025 - 09:01:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/06/2025 - 09:02:04	Agente de Contratação	Bom dia Sr.Licitantes
12/06/2025 - 09:02:49	Agente de Contratação	Prezados, antes de darmos início a fase de lances, alertamos conforme o disposto na Lei 14.133/2021 e no item 9.6 do edital, que caso a proposta final fique abaixo de 85% do valor de referência estabelecido, será exigida a garantia adicional
12/06/2025 - 09:03:06	Agente de Contratação	Uma vez, cientificados da disposição legal, passaremos a fase de lances
12/06/2025 - 09:03:09	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/06/2025 - 09:03:09	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/06/2025 - 09:14:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 175.900,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
12/06/2025 - 09:15:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 175.900,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
12/06/2025 - 09:21:24	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/06/2025 - 09:22:10	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME com lance de R\$ 153.202,50.
12/06/2025 - 09:25:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 09:25:07	Sistema	Motivo: Prezados Licitante, solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo a ser estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
12/06/2025 - 09:25:20	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 09:25:37	Agente de Contratação	Registramos que, como a proposta ficou abaixo de 85 por cento do valor orçado pelo Município, será exigida a garantia adicional nos termos do item 9.6 do edital, em prazo a ser definido após análise da proposta e documentação de habilitação.
12/06/2025 - 11:16:10	F. PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Documentação Lote 0001: Bom Dia! Solicito mais prazo para envio de documentação e proposta readequada.
12/06/2025 - 11:22:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 11:22:24	Sistema	Motivo: Em atenção ao pedido da licitante, prorroga-se o prazo para envio da proposta readequada e documentos de habilitação, nos termos do item 7.18.3.1 do edital.
12/06/2025 - 11:22:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 13:51:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2025 - 13:56:12	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/06/2025 - 15:16:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 15:16:37	Sistema	O fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/06/2025 - 15:16:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 15:26.
12/06/2025 - 15:21:45	Sistema	O fornecedor Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/06/2025 - 15:25:59	Sistema	O fornecedor ANTONIO OSMAR DE LIMA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/06/2025 - 15:26:23	Sistema	O fornecedor ANTONIO OSMAR DE LIMA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/06/2025 - 15:26:34	Sistema	O fornecedor Instaladora Eletrica Lider Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
12/06/2025 - 15:28:00	Sistema	O fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado no processo.
12/06/2025 - 15:28:00	Sistema	Motivo: Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na análise da qualificação técnica pela Equipe Técnica do Município, verificou-se que a empresa restou inabilitada, uma vez que não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: 1) os atestados de capacidade técnica apresentados para atendimento dos itens 10.12.2 e 10.12.3 do edital não comprovam a "Execução de instalações de SPDA", conforme serviços mínimos exigidos no item 10.12.4; e, 2) a declaração apresentada para atendimento do item 10.12.5 não relacionou os profissionais de nível superior, médio e encarregados, bem como não apresentou certificado de treinamento dos mesmos para trabalho em altura (NR 35), conforme exigido no edital.
12/06/2025 - 15:28:00	Sistema	O fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 - 15:28:00	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ANTONIO OSMAR DE LIMA com lance de R\$ 154.750,00.



12/06/2025 - 15:29:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 15:29:34	Sistema	Motivo: Tendo em vista a inabilitação do primeiro colocado, solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
12/06/2025 - 15:29:49	Agente de Contratação	Registramos que, como a proposta ficou abaixo de 85 por cento do valor orçado pelo Município, será exigida a garantia adicional nos termos do item 9.6 do edital, em prazo a ser definido após análise da proposta e documentação de habilitação.
12/06/2025 - 15:30:08	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 12/06/2025.
12/06/2025 - 15:31:02	Agente de Contratação	Registramos que, assim que a empresa atender a solicitação, poderá ser encerrado o prazo para continuidade do julgamento do certame.
12/06/2025 - 15:37:17	F. ANTONIO OSMAR DE LIMA	Documentação Lote 0001: boa tarde
12/06/2025 - 15:38:00	F. ANTONIO OSMAR DE LIMA	Documentação Lote 0001: a entrega pode ser postergada para amanhã de manhã às 8:30 hrs? As planilha tem em meio editável ?
12/06/2025 - 15:39:31	Agente de Contratação	Prezado, esclarecemos que o pedido não é viável, tendo em vista que o município tem outra licitação amanhã.
12/06/2025 - 15:40:34	Agente de Contratação	Com relação as planilhas, pode solicitar por e-mail a disponibilização das planilhas editáveis, todavia o prazo para anexar a documentação deverá ser cumprido.
12/06/2025 - 15:45:01	F. ANTONIO OSMAR DE LIMA	Documentação Lote 0001: qual e-mail de solicitação?
12/06/2025 - 15:45:20	Agente de Contratação	dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br
12/06/2025 - 17:11:18	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2025 - 17:27:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/06/2025 - 17:31:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2025 - 17:43:14	Sistema	O fornecedor ANTONIO OSMAR DE LIMA foi inabilitado no processo.
12/06/2025 - 17:43:14	Sistema	Motivo: Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na análise da qualificação técnica pela Equipe Técnica do Município, verificou-se que a empresa restou inabilitada, uma vez que: 1) não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual, exigida no item 10.10.4; 2) não atendeu à qualificação técnica exigida no edital, especificamente nos seguintes pontos: a) não comprovou nos atestados técnicos apresentados a "Execução de instalação de SPDA" para atendimento da qualificação técnico-profissional (item 10.12.2), pois o atestado apresentado não possui CAT registrada; e, b) a relação da equipe técnica não está assinada, bem como não apresentou certificado de treinamento dos mesmos para trabalho em altura (NR 35), conforme exigido no edital.
12/06/2025 - 17:43:14	Sistema	O fornecedor ANTONIO OSMAR DE LIMA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/06/2025 - 17:43:14	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP com lance de R\$ 162.340,00.
12/06/2025 - 17:43:14	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
12/06/2025 - 17:44:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 18:04, encerrando às 18:09:00.
12/06/2025 - 18:09:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/06/2025 - 18:10:38	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista o adiantado da hora, ultrapassando o horário de expediente, notificamos às empresas participantes de que o julgamento do certame será suspenso, na fase em que se encontra, sendo que o mesmo será retomado às 09 horas do dia 16/06/2025, uma vez que é a próxima data disponível para o município.
12/06/2025 - 18:10:50	Agente de Contratação	Dessa forma, ficam as empresas participantes cientes da data de prosseguimento do julgamento do presente certame.
16/06/2025 - 09:00:29	Agente de Contratação	Bom dia Sr.Licitantes
16/06/2025 - 09:01:01	Agente de Contratação	será dado prosseguimento ao julgamento do certame, conforme comunicado na sessão anterior.
16/06/2025 - 09:04:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 - 09:04:52	Sistema	Motivo: Tendo em vista a inabilitação do segundo colocado, solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
16/06/2025 - 09:05:12	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 16/06/2025.
16/06/2025 - 09:06:03	Agente de Contratação	Prezado Licitante, Registramos que, como a proposta ficou abaixo de 85 por cento do valor orçado pelo Município, será exigida a garantia adicional nos termos do item 9.6 do edital, em prazo a ser definido após análise da proposta e documentação de habilitação.
16/06/2025 - 10:09:04	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/06/2025 - 10:10:58	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/06/2025 - 10:25:47	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/06/2025 - 11:07:47	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
16/06/2025 - 11:08:58	Agente de Contratação	Após análise da documentação pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio, auxiliadas na análise da qualificação técnica pela Equipe Técnica do Município, verificou-se que a empresa ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA atendeu as exigências do edital, restando habilitada.
16/06/2025 - 11:09:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor Eletrotec Sistemas de Energia Ltda - EPP.
16/06/2025 - 11:09:14	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/06/2025 - 11:09:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 11:39.



16/06/2025 - 11:43:17	Agente de Contratação	Tendo em vista que decorreu o prazo sem manifestação de intenção de recurso, abre-se o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para que a empresa vencedora apresente a comprovação de recolhimento da garantia adicional, no valor de R\$ 6.266,53 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em cumprimento ao disposto no item 9.6 do edital, em uma das modalidades previstas no Art. 96 da Lei Federal 14.133/2021. Caso a empresa opte pela caução em dinheiro, desde já, indica-se a conta nº 041230840-0, agência nº 0950 do Banrisul.
16/06/2025 - 11:43:30	Agente de Contratação	A comprovação da garantia adicional, deverá ser encaminhada através do e-mail dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br e será disponibilizada nesta plataforma pelo Agente de Contratação, para o acompanhamento de todos os interessados.
16/06/2025 - 11:44:34	Agente de Contratação	Registra-se que o processo será finalizado após a apresentação do comprovante de recolhimento da garantia adicional.
18/06/2025 - 11:05:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (GarantiaAdicional_CONC006_2025.pdf) em 18/06/2025 às 11:05.
18/06/2025 - 11:06:21	Agente de Contratação	Registrarmos no presente processo que a empresa ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA encaminhou na data de ontem, dia 17/06/2025, o comprovante de recolhimento da garantia adicional nos termos solicitados pelo Agente de Contratação, conforme documento anexado ao processo.
18/06/2025 - 11:07:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA

Agente de Contratação

ADRIANA DA SILVA SANTOS

Apoio

STEFANI DA SILVA SANTOS

Apoio

